

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Карелия
г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, тел. доверия 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Отдел надзорной деятельности г. Петрозаводска
г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 27, тел. 76-92-72, факс 76-92-72, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ondpz@sampo.ru

(указывается адрес подразделения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 112 / ___ 1 ___ / ___ 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения
пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Петрозаводского
городского округа "Детский сад комбинированного вида № 100 "Сосенка"

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,

отчество (последнее - при наличии), индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника
имущества и т.п.) (владельца, собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора

города Петрозаводска

по пожарному надзору

(субъекта Российской Федерации, города (района) субъекта Российской Федерации)

№ 112 от 19.02.2015

ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности"

в период: 03.03.2015 г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

в период: 20.03.2015 г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.

проведена

плановая

проверка

плановая/внеплановая

старшим инспектором ОНД г. Петрозаводска УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Карелия
капитаном внутренней службы Любименко Андреем Ивановичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного(ых) инспектора(ов) по пожарному надзору, проводившего(их)
проверку)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Петрозаводского городского
округа "Детский сад комбинированного вида № 100 "Сосенка"

(наименование объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

расположенном по адресу:

Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 17 А

(адрес объекта защиты)

совместно с:

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц,

Титовой Мариной Валентиновной - Заведующей

участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. (пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).(статья 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" №123-ФЗ).

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Нарушены требования нормативных документов по пожарной безопасности.				
1	Система пожарной сигнализации в здании класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 10.07.2012) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ("Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации").	01 марта 2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД
г. Петрозаводска Любименко А.И.

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

20.03.2015


Предписание для исполнения получил:

Титова Марина Валентиновна -
Заведующий

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

20.03.2015



✓ 
(подпись)